



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору

**в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в г. Саратове по Саратовской области)**

Вольская ул., д. 7, г. Саратов, 410028

Тел. /факс (845-2) 22-89-70, e-mail: orgotdelsaratov@64.rospotrebnadzor.ru, <http://64.rospotrebnadzor.ru>

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 323 г. Саратов, ул. Вольская, 7 « 05 » июня 2025 г.

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом - экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области в г. Саратове Апполоновой Ксенией Андреевной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ САД "СОЛНЫШКО" СЕЛА БАГАЕВКА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД САРАТОВ" ОГРН 1026401176031 ИНН 6432003867

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

Выявлены следующие нарушения обязательных требований:

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

1. Неудовлетворительные результаты испытаний (измерений) освещенности в жилых и общественных зданиях: из 10 точек 10 неудовлетворительных в группе раннего возраста (в точке 1 -370 лк, в точке 2-383 лк, в точке 3- 377 лк, в точке 4-370 лк, в точке 5- 366 лк, при нормируемом значении – не менее 400 лк), в разновозрастной младшей-подготовительной группе (в точке 6 -382 лк, в точке 7-366 лк, в точке 8- 375 лк, в точке 9- 385 лк, в точке 10- 380 лк, при нормируемом значении – не менее 400 лк), что не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
2. Территория не ограждена по всему периметру забором, что является нарушением требованием п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
3. На территории групповых площадок отсутствуют тентовые навесы, что является нарушением п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
4. Имеется нарушение целостности оконного стекла в прачечной. На стене, потолке повреждения отделочного материала, имеются трещины, в результате чего отсутствует возможность проведения качественной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением требований пп. 2.5.3, 2.8.3, 2.11.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Провести мероприятия по обеспечению параметров освещенности: в группе раннего возраста, в разновозрастной младшей – подготовительной группе МАДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Багаевка МО «г. Саратов» в соответствии с гигиеническими нормативами. Провести лабораторно – инструментальные исследования параметров освещенности в помещениях учреждения;

Представить результаты лабораторно – инструментальных исследований и экспертное заключение, подтверждающее соответствие параметров освещенности гигиеническим нормативам. **Срок: 01.09.2025г.**

2. Оградить территорию по всему периметру забором. **Срок: до 05.06.2026г.**
3. Обеспечить групповые площадки теньевыми навесами. **Срок: до 05.06.2026г.**
4. Провести ремонтные работы в прачечной, обеспечить целостность оконного стекла. Строительные и отделочные материалы должны быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. **Срок: до 05.06.2026г.**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД "СОЛНЫШКО" СЕЛА БАГАЕВКА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД САРАТОВ" ОГРН 1026401176031 ИНН 6432003867


(наименование и адрес места нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел в г. Саратове по адресу: г. Саратов, ул. Вольская, д.7 на электронный адрес: orgotdelsaratov@64.rospotrebnadzor.ru или по факсу: 20-16-04

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «05» июня 2026г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.


(должность лица, составившего предписание)

(подпись)


(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 05 » июня 2025 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

bagdou@mail.ru